


1.



	SNRO	GTIN	L	kV
ST144.1	6457439	6418677419522	9,0 m	1

2.

TELESKOOPPISAUVAN ST144.1 KÄYTTÖOHJE

Teleskooppisauvan käyttäjällä on oltava riittävä ammattitaito tai laitetta on käytettävä tällaisen henkilön valvonnassa. Työohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengen tai omaisuuden vaaraa.

Teleskooppisauvalla suoritetaan huurteen poistoa tai puiden oksimista enintään 1 kV:n johdon välittömässä läheisyydessä teleskooppieristyssauvan ST144.1 (9,0 m) avulla.

OMINAISUUDET:

- Standardin EN 61235 mukainen.
- Käyttöympäristö: ulko-, sisä- ja sadekäyttöön.
- Lämpötilaluokka -25 °C ...+55 °C.
- 9,0 m sauvan päässä max. paino 1,5 kg.
- Sauva muodostuu kolmesta sisäkkäin menevästä eristysaineputkesta.

HUOM! Putkia ei saa vetää ulospäin liitoskohdissa olevia rajamerkintöjä pidemmälle. Ylin putki on oltava vedettynä aina maksimipituutensa ja sauvan minimikäyttöpituus on 6,0 m.

KÄYTTÖÖNOTTO JA HUOLTO:

- Työvälineet on aina tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöönottoa.
- Välineissä ei saa olla silminnähtäviä muutoksia, mikäli niitä ilmenee, on laite lähetettävä Ensto Finland Oy:lle korjattavaksi.
- Laitteen rakennetta ei saa muuttaa.