

MB 133

Montasjebeskrivelse Bardunsatser

Kontroller at bardunsatsens dimensjoner samsvarer med de mekaniske krefter som kan oppstå i masten. Unngå at toppwiren kommer i klem eller blir skadet på andre måter. For detaljer rundt utførelse henvises det til REN-blad 2011 med flere.

Wiresettene består av;

- Bardunwire 95 mm²
- Toppwire
- Talurit wirelåser
- Evt. isolator
- Plastspiral pålagt wire



Komplett innholdsfortegnelse pr. sett.:

	El. nr. på bardunsett	
	2806204	2806205
1 stk.	Wiresett 15 m, 95 mm ² u/isolator m/spiral	Wiresett 15 m, 95 mm ² m/isolator m/spiral
1 stk.	Stagtvinge dobbel kile 95 - 105 mm ²	Stagtvinge dobbel kile 95 - 105 mm ²
3 stk.	Bardunholder 18-95mm ²	Bardunholder 18-95mm ²
1 sett	Bardunmarkører sort/gul	Bardunmarkører sort/gul

Alle wiresett er ferdig sammensatt og må ikke modifiseres. Overflødig wire kan kuttes med egnet verktøy.



Bardunsats med isolator.

Bardunsats uten isolator.